

ce

13

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Saskaņā ar EIROPAS
PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) NR. 305/2011 IV Pielikumu grupas kodu:4 -
Termoizolācijas materiāli, Kompozītmateriālu izolācijas komplekti/ sistēmas

NR (6)-12/04/2014

1. Izstrādājuma tipa identifikācijas kods:

Izolācijas Pārklājumi TER MAX (ST, STL, PW, PWL), kā arī izolācijas paklāji MAT
MAX no polietilēna putām (PEF)

PEF-EN 14313 - ST(+) 95 - ST(-) 65 - MU3500 - WS 05

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs. (Pārklājumu) diametra DN (mm) sērija un paklāja izmēru tipi:

ST - iekšējā diametra diapazons: no 12 mm līdz 114 mm

STL - iekšējā diametra diapazons: no 12 mm līdz 35 mm

PW iekšējā diametra diapazons: no 12 mm līdz 114 mm

PWL - iekšējā diametra diapazons: no 12 mm līdz 35mm

Sienas biezums: no 4 mm līdz 20 mm

MAT MAX - Garums: no 50 m līdz 150 m
Biezums: no 1 mm līdz 10 mm

3. Būvzīdstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi, ko noteicis ražotājs:

Paredzēts vadu, sanitāro un apkures iekārtu un armatūras, kondicionēšanas un
ventilācijas izolācijai

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

F.H.P. PRODMAX ROBERT LICHON
Ul. Sokolowska 38
05-806 Sokolów

RAŽOŠANAS UZŅĒMUMS
Ul. Wyzwolenia 130
09-300 Żuromin

5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas: 3

 **ENBE S. C.**
ul. Rzemieślnicza 3
81-855 Sopot
NIP 584-260-02-23

 **ENBE S. C.**
Jacek Niececki
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

7. Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs, ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāta numurs, testu/aprēķinu ziņojuma numurs:

Ugunsreakcijas klasifikācija: Testa ziņojums nr. 00945/11/Z00NPU

ITB Uguns Testēšanas Iestāde

Blīvuma un λ tests: Ziņojums nr. 68/2004/B

Testēšanas Laboratorija OBRC SPEC

Tehniskie parametri: Ziņojums nr. 56/2003/Up

Siltumenerģētikas Testēšanas - Attīstības Centrs SPEC

8. Eiropas Tehniskais Novērtējums

Nav piemērojams

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Nr.	Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
1.	Pārklājuma iekšējā diametra diapazons	12-114 mm	PN-EN 14313+A1
2.	Pārklājuma biezums/ garums	4,6,9,13,18 un 20 mm / 1,95 m, 2 m, 10 m	PN-EN 14313+A1
3.	Paklāja biezums:	1 līdz 10 mm ik pa 1 mm	PN-EN 14313+A1
4.	Paklāja platums:	1000 mm, 1250 mm	PN-EN 14313+A1
5.	Paklāja garums	50, 100, 125, 150 m	PN-EN 14313+A1
6.	Siltumvadītspējas koeficients λ_{40}	0,036W/(mK)	PN-EN 14313+A1
7.	Šķietamais blīvums	30 - 35 kg/m ³	PN-EN 14313+A1
8.	Difūzijas koeficients μ	$\mu > 3500$	PN-EN 14313+A1
9.	Ūdens absorbcija	WS 05	PN-EN 14313+A1
10.	Ugunsreakcijas klasifikācija	C _L -s1 ,d0	PN-EN 14313+A1
11.	Izstrādājuma materiāls	Polietilēns, uzputots ar izobutānu	PN-EN 14313+A1
12.	Darba temperatūras diapazons	-65 °C līdz +95 °C	PN-EN 14313+A1

10. 1. un 2. punktā norādītās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

izdošanas vieta un datums

Sokolova, 01.04.2014

ENBE S. C.
ul. Rzemieśnicza 3
81-855 Sopot
NIP 584-260-02-23

ENBE S. C.
Jacek Nieciecki
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

parakstīts ražotāja vārdā:

F.H.P. PRODMAX
ROBERT LICHON
/paraksts/ Kompānijas Īpašnieks
05-806 Sokołów
Ul. Sokołowska 38
tel./fakss: 22 723 01 62
NIN 534 020 60 16