

	Atbilstības deklarācija No. 20/2013		
	Dok.Kods :DOP/20/2013 Datums : 18/06/13	Dat: 5 Pārskat. Dat.: 05/06/2017	Lpp.:1/3
1. Produkta unikālais identifikācijas kods	RUBINO*- Apzīmējums: SIRA (Bijušais nosaukums:TANGO)		
2. Tips, sērijas vai sērijas numurs vai jebkurš cits elements, kas ļauj pēc vajadzības identificēt būvizstrādājumu saskaņā ar CPR 11. panta 4. punktu	- <u>Uz etiķetes, kas ielīmēta uz iepakojuma:</u> tehniskie parametri, EK informācija / DOP (atsauces numurs), josla kods, ražošanas datums (pirmie divi cipari = mēnesis / otrie divi burti = gads / pēdējie divi, skaitļi = diena) - <u>Uz radiatora galvas:</u> radiatora galvu izgatavošanas datums		
2. Paredzētais būvizstrādājuma lietojums vai lietojumi saskaņā ar piemērojamajiem saskaņotajiem tehniskajiem noteikumiem specifikācija, kā to paredzējis ražotājs.	IEKŠTELPU ALUMĪNIJA RADIATORI		
4. Ražotāja nosaukums, reģistrēts tirdzniecības nosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, kā prasīts 11. panta 5. punkts	ROVALL SPA – STRADA DEL LAVORO, 73 – 47892 ACQUAVIVA – REPUBBLICA DI SAN MARINO – TEL : 0549999680		
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz uzdevumiem precizēts 12. panta 2. punktā			
6. Kā noteikts būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma vai sistēmas izklāstīts CPR V pielikumā	Sistēma 3		
7. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību deklarācijas gadījumā, uz kuru attiecas saskaņots standarts	PAZINOTĀ TESTĒŠANAS LABORATORIJA: POLITECNICO DI MILANO - Dipartimento di Energetica - Laboratorio misure e ricerche termotecniche M.R.T. - Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO (ITĀLIJA) - tālr. 0223993834 - fakss. 0223993940 - pilnvarotās iestādes numurs: 1695		
Izpildīts / Tips (standarts UNI EN 442-1:2014)	Sistēma/ 3		
(V pielikumā noteikto trešo personu uzdevumu apraksts)			
Izdots			
Determination of heat output of a radiator N° ENE. MRT.RAP.99050 (MODEL: TANGO H 200 = RUBINO 200) date: 05/02/1999 Determination of heat output of a radiator N° ENE. MRT.RAP.99049 (MODEL: TANGO H 350 = RUBINO 350) date: 05/02/1999 Determination of heat output of a radiator N° ENE. MRT.RAP.99048 (MODEL: TANGO H 500 = RUBINO 500) date: 03/02/1999 Determination of heat output of a radiator N° ENE. MRT.RAP.99051 (MODEL: TANGO H 1200 = RUBINO 1200) date: 09/02/1999 Determination of heat output of a radiator N° ENE. MRT.RAP.17055 (MODEL: RUBINO 1800) date: 22/12/2016 Determination of heat output of a radiator N° ENE. MRT.RAP.99053 (MODEL: TANGO H 2500 = RUBINO 2500) date: 09/02/1999 -Type report (all outputs): N° ENE.MRT.RES.99011 date: 09/02/1999 -CE TYPE EXAMINATION – CONSTRUCTION PRODUCT DIRECTIVE 89/106/CEE – N° ENE/MRT.EEC.05150 date: 12/12/2 005			

	Atbilstības deklarācija No. 20/2013													
	Dok.Kods :DOP/20/2013 Datums : 18/06/13	Dat: 5 Pārskat. Dat.: 05/06/2017											Lpp.:2/3	
8.	Eksploatācijas īpašību deklarācijas gadījumā attiecībā uz konstrukciju, kurai paredzēts Eiropas tehniskais novērtējums ir izsniegts													
	Izpildīts						Sistēmā							
	Jautājumi													
9.	Atbilstības deklarācija													
	Raksturojums	Izpildās											Saskaņota tehniskā specifikācija	
		Modeļi												
		300	350	500	600	700	800	1200	1400	1600	1800	2000	2500	
	Darbības spiediens	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Noplūdes pārbaude	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	
	Pretestības pārbaude	10,1 4	10,1 4	10,1 4	10,1 4	10,1 4	10,1 4	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	
	Temperatūra pie izejas (ΔT=30K) Atļautais noviržu diapazons (4%)	41,5	43,9	57,6	65,9	73,8	81,7	111,8	124,8	136,8	147,9	158,7	184,1	
	Temperatūra pie izejas (ΔT=50k) Atļautais noviržu diapazons (4%)	81,0	89,8	117	134	150	166	224	250	274	296,3	318	367	
	Siltuma jauda dažādos darba apstākļos $\Phi = K_m \cdot \Delta T^n$	$\Phi =$ K m $\times \Delta$ T^n n	$\Phi =$ 5,1 8 $\times \Delta$ T^n 1,3 1	$\Phi =$ 6, 34 $\times \Delta$ T^n 1,3 3	$\Phi =$ K m $\times \Delta$ T^n n	$\Phi =$ K m $\times \Delta$ T^n n	$\Phi =$ K m $\times \Delta$ T^n n	$\Phi =$ K m $\times \Delta$ T^n n	$\Phi =$ K m $\times \Delta$ T^n n	$\Phi =$ K m $\times \Delta$ T^n n	$\Phi =$ 12,1 8 $\times \Delta$ T^n 1,34	$\Phi =$ K m $\times \Delta$ T^n n	$\Phi =$ K m $\times \Delta$ T^n n	
	Reakcija pret uguni	Klasse A1												
	Bīstamu vielu izdalīšanās	Nē												
	Virsmas temperatūra	110 C maksimālais un atbilst ūdens piegādes temperatūras parametriem												
	Izturība	Level 0												
	Izturība(korozijas pārbaude - neitrāls sāls aerosols)	500h												
		UNI EN ISO ISO 9227 - ASTM B117												

/Tulkojums no angļu valodas latviešu valodā/

	Atbilstības deklarācija No. 20/2013		
	Dok.Kods :DOP/20/2013 Datums : 18/06/13	Dat: 5 Pārskat. Dat.: 05/06/2017	Lpp.:3/3
10.	Šā panta 1. un 2. punktā norādītā produkta darbība atbilst deklarētajam izpildījums 9. punktā Par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs tikai ražotājs, kas identificēts 4. punkts Pilnvarotais parakstītājs VALERIO GRUPPIONI – Chairman & CEO SIRA INDUSTRIE SPA – F.I.R. SRL – ROVALL SPA 05/06/2017 – Rastignano (BO)- ITALY		
/Paraksts/  			